

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

на объекте социальной инфраструктуры (далее – Объект) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» или СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» ОГРН 1077847648174

Сфера деятельности социальная защита населения

Расположенном по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.22/25, лит. А, помещение 17Н.

Сведения об объекте:

Часть помещения в жилом здании, 1 этаж, помещение 17Н

Общая площадь: 282,40 кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка: нет

Основание для пользования Объектом: договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда №05-Б-005954 от 12 апреля 2010 г.

Форма собственности: собственность субъекта Российской Федерации

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, 198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, 18

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» Денисова Зоя Васильевна с одной стороны и президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы-вместе» Кузнецов Юрий Васильевич с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта по данному адресу для согласования мер (указывается наличие или отсутствие) да (соответствуют)/нет:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет

выделенные стоянки для детских колясок: да

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет

поручни: да/частично соответствует

пандусы, роллопандусы: да/частично соответствует

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет

мобильные лестничные подъемники: да

раздвижные двери: нет

доступные входные группы: нет/не соответствует К,О,С,Г,У
 кнопка вызова: нет/не соответствует
 доступные санитарно-гигиенические помещения: нет, не соответствуют
 достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок нет/не соответствует
 надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет
 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет
 наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга», расположенное по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.22/25, лит. А, помещение 17 Н и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	К,О,С,Г,У	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория к Объекту, принадлежащая организации, отсутствует.	
2	К,О,С,Г,У	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	К,О,С,Г,У	Установка при входе в здание информационной мнемосхемы (тактильной схемы движения) для инвалидов по зрению, отображающей информацию о помещениях в здании, не мешающей основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.	
	К,О,С,Г,У	Оборудование входа на участок элементами информации об объекте (кнопка вызова персонала, оборудованная табличкой с обозначением «инвалид» в доступном для инвалида-колясочника месте, табличка с названием учреждения на нормативной высоте.)	

		Ремонт существующего крыльца.	
		Обеспечение устройства нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	
		Оборудование входной площадки антискользким покрытием, боковых краев – бортиками высотой не менее 0,02 м или другими устройствами для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
	К,О,С,Г,У	Оснащение наружной лестницы с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов – дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса-соединенными между собой. Обеспечение расстояния между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0 м. Нанесение на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефных обозначений или предупредительных полос об окончании марша лестницы.	
	К,О,С,Г,У	Оборудование входных дверей смотровой панелью, ручками П-образной формы, дверными доводчиками с функцией отложенного запирания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд, нанесение контрастного цвета на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.	
	К,О,С,Г,У	Нанесение перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающей тактильной полосы шириной в пределах 0,3-0,5 м.	
	К,О,С,Г,У	Согласование с КГА обустройства входной площадки навесом, водоотводом и подсветкой.	
3	К,О,С,Г,У	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	К,О,С,Г,У	Нанесение на прозрачное полотно дверей яркой контрастной маркировки высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	
	К,О,С,Г,У	Оснащение дверей доводчиком (с усилием 19,5 Нм), обеспечивающими задержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.	
	К,О,С,Г,У	Оснащение внутренней лестницы поручнями, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами. Нанесение на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил.	
	К,О,С,Г,У	Выделение верхних и нижних ступеней маршей эвакуационных лестниц контрастным цветом или фактурой (с применением	

		тактильных предупредительных указателей), выделение кромок ступеней или поручней лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте, или световыми лентами.	
	К,О,С,Г,У	Установка на основных путях движения тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025 м.	
4	К,О,С,Г,У	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	К,О,С,Г,У	Оборудование кабины дверью шириной не менее шириной 0,9 м, опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Оборудование унитаза опорой для спины, автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением, расположенным на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Установка раковины на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудование ее опорным поручнем. Установка зеркала и электрического прибора для сушки рук, держателя туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, а крючков или вешалки - не выше 1,3 м от пола. Оснащение кабины водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом. Оснащение помещения для приема посетителей пеленальным столиком.	
	К,О,С,Г,У	Обеспечение контрастного сочетания цветом в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).	
	К,О,С,Г,У	Оборудование кабины системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	
5	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на Объекте	
	К,О,С,Г,У	Установка звукового информатора по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофона для посетителей с дефектами слуха	
	К,О,С,Г,У	Оборудование помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха	
	К,О,С,Г,У	Установка символов доступности. Оборудование помещения местами обслуживания, используемыми посетителями на креслах-колясках, с поверхностью столов, справочных на высоте не более 0,8 м над уровнем пола, шириной и высотой проема для ног не менее 0,75 м, глубиной - не менее 0,49 м.	
Дополнительные меры (при наличии)			
6		Зона: пути движения к объекту	
		Маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта 30 метров.	
7		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
		Прилегающая территория к Объекту, принадлежащая организации, отсутствует. Расстояние до ближайшей парковки, расположенной во дворе дома-186 м. Возможна организация парковки для детских колясок у входа в учреждение.	
8		Организационные мероприятия	
	К,О,С,Г,У	Назначение ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов,	№28 10.06.2016

	К,О,С,Г,У	проведение инструктирования ответственных за оказание помощи инвалидам сотрудников Объекта.	
	К,О,С,Г,У	Назначение ответственных за сопровождение инвалидов в помещении Объекта. Размещение информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на сайте Объекта.	

Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ): _____

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга»

Президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы вместе»



[Handwritten signature]
З.В. Денисова



[Handwritten signature]
Ю.В. Кузнецов