

**Акт**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

на объекте социальной инфраструктуры (далее – Объект) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» или СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района» ОГРН 1077847648174

Сфера деятельности социальная защита населения

Расположенном по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.22/25, лит. А, помещение 5Н.

(указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению)

Сведения об объекте:

Часть помещения в жилом здании, 1 этаж, помещение 5Н

Общая площадь: 191,50 кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка: нет

Основание для пользования Объектом: договор безвозмездного пользования объектом нежилого фонда №05-Б-006000 от 27 апреля 2012 г.

Форма собственности: собственность субъекта Российской Федерации

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Кировского района Санкт-Петербурга, 198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек, 18

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» Денисова Зоя Васильевна с одной стороны и президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы-вместе» Кузнецов Юрий Васильевич с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта по данному адресу для согласования мер (указывается наличие или отсутствие) да (соответствуют)/нет:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет

выделенные стоянки для детских колясок : да

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности):нет

поручни: да/частично соответствует

пандусы, роллопандусы: нет

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет

мобильные лестничные подъемники: да

раздвижные двери: нет  
 доступные входные группы: нет/не соответствует К,О,С,Г,У  
 кнопка вызова: нет/не соответствует  
 доступные санитарно-гигиенические помещения: нет, не соответствуют  
 достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок нет/не соответствует  
 надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет  
 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет  
 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет  
 наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга», расположенное по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.22/25, лит. А, помещение 5Н и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<p><b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b></p> <p>Прилегающая территория к Объекту, принадлежащая организации, отсутствует.</p>	
2		<p><b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b></p>	
	К,О,С,Г,У	<p>Установка при входе в здание информационной мнемосхемы (тактильной схемы движения) для инвалидов по зрению, отображающей информацию о помещениях в здании, не мешающей основному потоку посетителей.</p> <p>Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.</p> <p>Оборудование входа на участок элементами информации об объекте (кнопка вызова персонала, оборудованная табличкой с обозначением «инвалид» в доступном для инвалида-колясочника месте, табличка с названием учреждения на нормативной высоте.)</p>	

	К,О,С,Г,У	Оборудование входных дверей смотровой панелью, ручками П-образной формы, устройствами, обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд, нанесение контрастного цвета на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.	
	К,О,С,Г,У	Нанесение перед наружной дверью на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающей тактильной полосы шириной в пределах 0,3-0,5 м. Установка на основных путях движения тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025 м.	
	К,О,С,Г,У	Обустройство входной площадки с обеспечением размеров по ширине-1,5 м, по глубине -1,85 м, по высоте -0,25 м, навесом, подсветкой при условии согласования с КГА.	
	К,О,С,Г,У	Оборудование входной площадки пандусом уклоном не более 1:20 (5%)	
	К,О,С,Г,У	Оборудование входной площадки антискользящим покрытием, боковых краев – бортиками высотой не менее 0,02 м или другими устройствами для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
	К,О,С,Г,У	Оснащение наружной лестницы с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов –дополнительнона высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса-соединенными между собой. Обеспечение расстояния между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0 м. Нанесение на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефных обозначений или предупредительных полос об окончании марша лестницы.	
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
	К,О,С,Г,У	Нанесение на прозрачное полотно дверей яркой контрастной маркировки высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	
	К,О,С,Г,У	Оснащение дверей доводчиком ( с усилием 19,5 Нм), обеспечивающими задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.	
	К,О,С,Г,У	Оснащение внутренней лестницы поручнями, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами. Нанесение на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил.	
	К,О,С,Г,У	Выделение верхних и нижних ступеней маршей эвакуационных лестниц контрастным цветом или фактурой (с применением тактильных предупредительных указателей), выделение кромок ступеней или поручней лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте, или световыми лентами.	
4		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	

	К,О,С,Г,У	Оборудование кабины крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.	
	К,О,С,Г,У	Оборудование кабины системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	
5		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
	К,О,С,Г,У	Установка звукового информатора по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофона для посетителей с дефектами слуха	
	К,О,С,Г,У	Оборудование помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха	
	К,О,С,Г,У	Установка символов доступности.	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
6		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
		Маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта 30 метров.	
7		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
		Прилегающая территория к Объекту, принадлежащая организации, отсутствует.	
8		<b>Организационные мероприятия</b>	
	К,О,С,Г,У	Назначение ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, проведение инструктирования ответственных за оказание помощи инвалидам сотрудников Объекта.	№28 10.06.2016
	К,О,С,Г,У	Назначение ответственных за сопровождение инвалидов в помещении Объекта.	
	К,О,С,Г,У	Размещение информации об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на сайте Объекта.	

**Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

---



---



---

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга»

Президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы вместе»



*З.В. Денисова*



*Ю.В. Кузнецов*