

**Акт**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга»;  
СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района».

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 31

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м;

часть здания, помещение на \_\_\_\_\_ 1 и 2 \_\_\_\_\_ этаже, 574,1 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

Объект культурного наследия: \_\_\_\_\_ нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 526-РК от 31.05.2021

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): \_\_\_\_\_ региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Кировского района Санкт-Петербурга, 198095, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): \_\_\_\_\_ 20 человек

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): \_\_\_\_\_ на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): \_\_\_\_\_ дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) \_\_\_\_\_ С,Г,У \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» Денисова Зоя Васильевна с одной стороны, и Председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Мухортов Ю.С. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный\*\*: да, не соответствует для К
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: нет
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да, не соответствуют для К, О, С
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: да, не соответствуют для К
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют для К
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет  
 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга»:

расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 31

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / **частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	К, О, С, Г, У	<u>Прилегающая территория к Объекту, принадлежащая организации отсутствует</u> <u>Территория, прилегающая к объекту, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на коляске. На территории отсутствуют тактильные предупредительные средства.</u>	
	К, О, С, Г, У	<u>Приказом № 68 А от 01.12.2021г. назначены ответственные: сотрудники за организацию приема, сопровождения и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения: по территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления</u>	Приказ № 68 А от 01.12.2021

		<i>услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за организацию приема, сопровождения и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (журнал заведен 02.09.2019г.)</i>	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
	<b>О, С, Г, У</b>	<i>Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. Перед входом на объект отсутствует кнопка вызова персонала и указатель входа выполненные на контрастном фоне и дублируемые шрифтом Брайля. На краях входной площадки отсутствуют противоскользящие тактильные полосы контрастного цвета. Скользящая поверхность входной площадки и пандуса. Поручень не соответствует нормам. Отсутствует контрастное выделение ручек входной и тамбурной двери. Принятые меры: Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения ответственных за организацию приема, сопровождения и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения;</i>	Приказ № 68 А от 01.12.2021
	<b>К</b>	<i>Наружная входная дверь имеет ширину 1,1 м и порог 0,14 м. Входной узел не доступен.</i>	
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
	<b>О, С, Г, У</b>	<i>Отсутствует визуально-тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Перепады высот в дверных проемах не выделены контрастным цветом. На лестнице ведущей на второй этаж отсутствуют противоскользящие полосы, контрастные относительно поверхности. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения ответственных за организацию приема, сопровождения и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения; Проведен инструктаж по должностным инструкциям.</i>	Приказ № 68 А от 01.12.2021
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
	<b>О, С, Г, У</b>	<i>Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Проведен инструктаж.</i>	Приказ № 68 А от 01.12.2021
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
	<b>О, С, Г, У</b>	<i>Санитарно-бытовое помещение расположено на 1-м этаже, не оборудовано опорными поручнями, крючками для одежды, ковриками и других принадлежностей, поручнем около умывальника, системой тревожной сигнализацией для инвалидов. Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения ответственных за организацию приема, сопровождения и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения; Проведен инструктаж по должностным инструкциям.</i>	Приказ № 68 А от 01.12.2021
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
	<b>К, О, С, Г, У</b>	<i>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте сайт: <a href="https://cspds-">https://cspds-</a></i>	

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвигной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

		<p><a href="http://spb.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/">spb.ru/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/</a></p> <p>- на главной странице- версия для слабовидящих.</p> <p>- контактная информация;</p> <p>- порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</p> <p>- информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного пассажирского транспорта; схема;</p> <p>- информация для каких категорий инвалидов, предоставляются услуги на объекте, расписанные по зонам;</p> <p>- наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности.</p>	
	О, С, Г, У	<p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения ответственных за организацию приема, сопровождения и обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения: Проведен инструктаж по должностным инструкциям.</p>	<p>Приказ № 68 А от 01.12.2021</p>
Дополнительные меры (при наличии)			
7		<p><b>Зона: пути движения к Объекту</b></p> <p>Ближайшая станция метро «Кировский завод»;</p> <p>Тролейбус № 48;</p> <p>Маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта, находящейся на расстоянии не далее 190 м от Объекта</p>	
	К, О, С, Г, У		
8		<p><b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b></p> <p>Отсутствует.</p>	
	К, О, С, Г, У		

**Примечание:**

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации**

1. Предусмотреть реконструкцию входной площадки с обустройством пандуса в соответствии с требованиями СП (п.6.1.; п. 6.1.4, СП 59.13330.2020)
2. Предусмотреть реконструкцию входных дверей с учетом требований СП (п. 6.1.5, СП 59.13330.2020)
3. Установить кнопку вызова персонала и указатель кнопки, выполненный на контрастном фоне с учетом зоны досягаемости эргономических параметров инвалида-колясочника на высоте 0,75-1,2 м от уровня земли перед входом на объект.
4. Разместить визуально-тактическую информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.
5. Оборудовать сан. Узел опорными поручнями для унитаза и раковины, крючками для одежды и костюлей, системой тревожной сигнализации выполненной на контрастном фоне (п. 6.3, 6.5.8, СП 59.13330.2020).
6. Предусмотреть использование инвентарного пандуса на противопожарных дверях.

Директор  
государственного бюджетного учреждения  
«Центр социальной помощи семье и детям  
Кировского района Санкт-Петербурга»

Председатель Нарвской местной  
организации Санкт-Петербургской  
региональной организации  
общероссийской общественной  
организации инвалидов  
«Всероссийское общество слепых»

  
М.П.   
Денисова З.В.  
Дата 16.12.2021

  
М.П.   
Мухортов Ю.С.  
Дата 16.12.2021